



产品认证证书

证书编号: CQC21012289916

发证日期: 2021年03月19日

有效期至: 长期有效

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器(CBAR)
HM9SLC-160Y, HM9SLC-160LY, HM9SLC-250Y, HM9SLC-250LY; 具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2008

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012289916

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HM9SLC-160Y, HM9SLC-160LY, HM9SLC-250Y, HM9SLC-250LY;

Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;

In: 160A、250A (0.4In~1.0In 连续可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

HM9SLC-160Y, HM9SLC-250Y: Ics: 36kA; Icu: 50kA;

HM9SLC-160LY, HM9SLC-250LY: Ics: 20kA; Icu: 36kA;

Icw: 5kA/1s;

I Δ n: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分档可调;

漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;

I Δ m: 25%Icu; 使用类别: B 类;

自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型;

极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离);

4P (3 个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离)

附件



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012289916

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

H M 2 S L C - □ □ Y / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 智能型
- (5) 具有剩余电流保护功能
- (6) 具有自动重合功能
- (7) 额定电流 (A): 160、250
- (8) 短路分断能力级别 (标准型: 无; 低分断型: L)
- (9) 液晶型
- (10) 极数: 3N: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P: 4P (3 个保护极, N 极可开闭)

附件



中国质量认证中心