

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980307000402



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：剩余电流动作断路器(CBAR)  
产品系列、型号、规格：HM9SLC-400Y，HM9SLC-400LY；具体参数和型号解释详见附件  
依据的标准：GB/T32902-2016;GB/T 14048.2-2008  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-04-06  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307000402

产品系列、型号、规格(附件):

HM9SLC-400Y, HM9SLC-400LY;  
Uc: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;  
In: 400A (0.4In~1.0In 连续可调);  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
HM9SLC-400Y: Ics: 70kA; Icu: 70kA;  
HM9SLC-400LY: Ics: 36kA; Icu: 50kA;  
Icw: 5kA/1s;  
IΔn: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分档可调;  
漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;  
IΔm: 25%Icu; 使用类别: B 类;  
自动重合闸时间: 20s-60s; TD 型;  
极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离);  
4P (3 个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离)

型号解释:

H M 9 S L C -400 Y / LY  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 智能型
- (5) 具有剩余电流保护功能
- (6) 具有自动重合功能
- (7) 壳架等级额定电流(A)
- (8) 断路器分断能力级别(标准型: 无; 低分断型: L)
- (9) 液晶型
- (10) 极数: 3N: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭); 4P: 4P (3 个保护极, N 极可开闭)

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujb@vip.163.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-04-06  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307000402

产品系列、型号、规格(附件):

HM9SLC-400Y, HM9SLC-400LY;  
Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;  
In: 400A (0.4In~1.0In adjustable);  
Over current release type: ETU;  
HM9SLC-400Y: Ics: 70kA; Icu: 70kA;  
HM9SLC-400LY: Ics: 36kA; Icu: 50kA;  
Icw: 5kA/1s;  
IΔn: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA adjustable;  
Residual current release type: ETU; AC type:  
IΔm: 25%Icu; Utilization Category: B;  
Time for re-closing: 20s~60s; TD type;  
Poles: 3P+N(3 protected poles, with uninterrupted N pole, not used for disconnection);  
4P(3 protected poles, with switched N pole, used for disconnection)

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-04-06  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。