

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307246188

发证日期: 2022年05月31日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 HYM3-63,HYM3-125,HYM3K-63,HYM3K-125,HYM5-63,HYM5-125,HUM9i-63,HUM9i-125 Ui:800V;Uimp:8kV;Ue:AC220/230/240V,AC380/400/415V; In:10A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A (HYM3-63, HYM3K-63,HYM5-63, HUM9i-63); 10A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,70A,75A,80A,100A,125A(HYM3-125, HYM3K-125,HYM5-125, HUM9i-125); 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式; C型:AC220/230/240V:Ics:20kA,Icu:30kA;AC380/400/415V:Ics:10kA,Icu:20kA; S型:AC220/230/240V:Ics:30kA,Icu:40kA;AC380/400/415V:Ics:25kA,Icu:36kA; H型:AC220/230/240V:Ics:50kA,Icu:75kA;AC380/400/415V:Ics:36kA,Icu:50kA; 选择性类别:A类;极数:3P,3P+N(3个保护极,N极不可开闭,中性极型式为A),4P(3个保护极,N极可开闭,中性极型式为B);适用于隔离用(除中性极型式为A的3P+N产品外); 配用的辅助触头: 辅助触头: 2NO2NC,1NO1NC,报警触头: 2NO2NC,1NO1NC; Ui:415V;Uimp:4kV;Ith:6A; AC-15:Ue/Ie:AC380/400/415V/0.47A;DC-13:Ue/Ie:DC110/220/250V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心