

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007758



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：小型断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅



自我声明时间：2022-05-25

自我声明地点：浙江乐清

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007758

产品系列、型号、规格:

DZ47N-63,DZ47N-63H,DZ47N-63Z,DZ47e-63,DZ47e-63H,DZ47e-63Z,DZ47K-63, DZ47K-63H, DZ47K-63Z,HYB5-63,HYB5-63H,HYB5-63Z,HUB9i-63,HUB9i-63H, HUB9i-63Z; 参数及型号解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:



自我声明时间: 2022-05-25

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007758

产品系列、型号、规格(附件):

DZ47N-63, DZ47N-63H, DZ47N-63Z, DZ47e-63, DZ47e-63H, DZ47e-63, ZDZ47K-63, DZ47K-63H, DZ47K-63Z, HYB5-63, HYB5-63H, HYB5-63Z, HUB9I-63, HUB9I-63H, HUB9I-63Z
Ui: 500V; Uimp: 6kV;
Ue: AC220/380V, AC230/400V, AC240V/415V(1P); AC220V, AC230V, AC240V(1P+N, 2P); AC380V, AC400V, AC415V(2P, 3P, 3P+N, 4P); DC125V(1P); DC250V(2P);
In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
瞬时脱扣类型: B型, C型, D型;
Icn1=Icn: 6kA/10kA; Ics: 6kA/7.5kA;
极数: DZ47N-63, DZ47e-63, DZ47K-63, HYB5-63, HUB9I-63:
1P, 1P+N(N极可开闭), 2P, 3P, 3P+N(N极可开闭), 4P;
DZ47N-63H, DZ47e-63H, DZ47K-63H, HYB5-63H, HUB9I-63H:
2P(AC220V, AC230V, AC240V);
DZ47N-63Z, DZ47e-63Z, DZ47K-63Z, HYB5-63Z, HUB9I-63Z:
1P(DC125V), 2P(DC250V).

型号的解释:

□ — 63 □

(1) (2) (3)

(1): (DZ47N) 常规系列; (DZ47e) 电商系列; (DZ47K) 电力系列;
(HYB5) 地产系列; (HUB9I) 汇智系列;

(2): 壳架等级电流;

(3): 缺省(通用型); H(高分断型); Z(交直流通用型);

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-25

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007758

产品系列、型号、规格(附件):

DZ47N-63,DZ47N-63H,DZ47N-63Z,DZ47e-63,DZ47e-63H,DZ47e-63Z,ZDZ47K-63,
DZ47K-63H, DZ47K-63Z,HYB5-63,HYB5-63H,HYB5-63Z,HUB9i-63,HUB9i-63H,
HUB9i-63Z
Ui:500V; Uimp:6kV;
Ue:AC220/380V,AC230/400V,AC240V/415V(1P);AC220V,AC230V,
AC240V(1P+N,2P);AC380V,AC400V,AC415V(2P,3P,3P+N,4P);
DC125V(1P);DC250V(2P);
In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A, 50A, 63A;
瞬时脱扣类型: B型,C型,D型;
Icn1=Icn:6kA/10kA;Ics:6kA/7.5kA;
极数:DZ47N-63,DZ47e-63,DZ47K-63,HYB5-63,HUB9i-63:
1P,1P+N(N极可开闭),2P,3P,3P+N(N极可开闭),4P;
DZ47N-63H,DZ47e-63H,DZ47K-63H,HYB5-63H,HUB9i-63H:
2P(AC220V,AC230V,AC240V);
DZ47N-63Z,DZ47e-63Z,DZ47K-63Z,HYB5-63Z,HUB9i-63Z:
1P(DC125V),2P(DC250V).

型号的解释:
 — 63
(1) (2) (3)
(1): (DZ47N) 常规系列; (DZ47e) 电商系列; (DZ47K) 电力系列;
(HYB5) 地产系列; (HUB9i) 汇智系列;
(2): 壳架等级电流;
(3): 缺省(通用型); H(高分断型); Z(交直流通用型);

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-25
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。