

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002426




环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：HUM8-250；参数及型号解释详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-10-08
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307002426

产品系列、型号、规格(附件):

HUM8-250
Uimp:12kV;Ui:1000V;Ue:AC400V/690V;
In:100A,125A,150A,160A,175A,200A,225A,250A;
过电流脱扣器类型:热磁式;
Ics:S型(3P,3P+N,4P):35kA/3kA;H型(3P,3P+N,4P):65kA/5kA;U型(3P):125kA/5kA;
Icu:S型(3P,3P+N,4P):50kA/5kA;H型(3P,3P+N,4P):85kA/10kA;U型(3P):125kA/10kA;
选择性类别:A类;
极数:3P,3P+N(3个保护极,N极不可开闭),4P(3个保护极,N极可开闭);
适用于隔离用(除3P+N外);
配用的辅助触头(2NO2NC):
Ui:400V;Uimp:4kV;Ith:6A;
AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.47A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.

型号的解释:



注:四极产品中,中性极(N极)的型式有二种:
A型:N极不装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其他三极一起分合;
B型:N极不装过电流脱扣器,与其他三极一起分合。

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-08
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002426

产品系列、型号、规格(附件):

表1 过电流脱扣器型式

序号	名称	说明
3	复式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

表2 内部附件代号

Inm (A)	I		II		III		备注
	代号	说明	代号	说明	代号	说明	
250	0	无	0~2		0~2		
	1	分励脱扣器	0~1	辅助触头组数	0~1	报警触头组数	
	2	欠电压脱扣器	0~1		0~1		

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-08
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。