

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026104

发证日期：2021年11月01日

有效期至：2031年11月01日

委托人名称 及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称 及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称 及生产地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 HYM1-250L、HYM1-250M、HYM1-250H、HYM1K-250L、HYM1K-250M、HYM1K-250H； 参数及型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2002010307026104

纸 号:

HYM1-250L、HYM1-250M、HYM1-250H、HYM1K-250L、HYM1K-250M、HYM1K-250H;、
 $U_{imp}: 8kV; U_i: 800V;$

$I_n: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;$

电流脱扣器类型:热磁式;选择性类别:A类;

L型: $U_e: AC400V/AC690V (2P、3P、3P+N、4P)$, DC250V(2P外形); $I_{cs}: 25kA/AC400V$,
5kA/AC690V, 15kA/DC250V(2P外形); $I_{cu}: 35kA/AC400V$, 10kA/AC690V, 20kA/DC250V(2P
外形);

极数:2P、3P、3P+N(N极常通)、4P(N极可开闭); 2P、3P、4P:适用于隔离用, 3P+N:不
适用于隔离用;

M型: $U_e: AC400V/AC690V (2P、3P、3P+N、4P)$, DC250V(2P外形); $I_{cs}: 35kA/AC400V$,
10kA/AC690V, 18kA/DC250V(2P外形); $I_{cu}: 50kA/AC400V$, 20kA/AC690V, 25kA/DC250V(2P
外形);

极数:2P、3P、3P+N(N极常通)、4P(N极可开闭); 2P、3P、4P:适用于隔离用, 3P+N:不
适用于隔离用;

H型: $U_e: AC400V/AC690V; I_{cs}: 50kA/AC400V, 10kA/AC690V; I_{cu}: 85kA/AC400V, 20kA/AC690V;$

注:此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2002010307026104


纸 号:

极数:3P :适用于隔离用;

配用的辅助触头:1N01NC;I_{th}:3A;AC-15:U_e/I_e:AC400V/0.4A;DC-13:U_e/I_e:DC220V/0.15A;

配用的报警触头:1N01NC;I_{th}:3A;AC-15:U_e/I_e:AC400V/0.3A;DC-13:U_e/I_e:DC220V/0.15A

型号的解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2002010307026104

纸 号：

注：1.极数代号：

1) 二极产品无电动操作，无转动操作

2) 四级产品中性极(N)的型式：

A 型：3P+N，N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分；

B 型：4P，N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极先合后分）；

2. 脱扣器方式及附件代号（见表 1）

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器,报警触头		二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头	
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心