

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307073995

发证日期: 2022年06月20日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 HUM8L-100S,HUM8LY-100S,HUM8L-100H,HUM8LY-100H,HUM8L-125S,HUM8LY-125S,HUM8L-125H,HUM8LY-125H,HUM9L-100S,HUM9LY-100S,HUM9L-100H,HUM9LY-100H,HUM9L-125S,HUM9LY-125S,HUM9L-125H,HUM9LY-125H Uimp:8kV; Ui:800V;Ue:AC400V; HUM8L-100, HUM8LY-100, HUM9L-100, HUM9LY-100: In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A; HUM8L-125, HUM8LY-125, HUM9L-125, HUM9LY-125: In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A; 过电流脱扣器类型:热式,电磁式,热磁式; S型:Ics:35kA,Icu:50kA; H型:Ics:65kA,Icu:85kA; IΔn:30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/300mA/500mA 任选三档可调; 额定剩余动作类型:A型,AC型;剩余电流脱扣器类型:电子式; IΔm:1/4Icu;选择性类别:A类; 额定频率:50Hz; 极数:3P(适用于隔离),3P+N(带三个保护极,N极不可开闭,不适用于隔离), 4P(带三个保护极,N极可开闭,适用于隔离).
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307073995

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释

- 内部附件（000 表示无附件）
- 过电流脱扣器型式（见表 1）
- 极数：（3:3P；4A:3P+N, 4B:4P）见注
- 短路分断能力级别：S-标准型，H-高级型
- 额定电流（A）（100、125）
- 非延时型无代号；延时型代号为 Y
- 具有漏电（剩余电流）保护功能
- 设计序号（8，9）
- 塑料外壳式断路器
- 企业代号

注：四极产品中，中性极（N 极）的型式有二种：
 A 型：N 极始终接通，不与其它三极一起合分；B 型：N 极与其它三极一起合分。

表 1

代号	型 式	说 明
1	延时（热式）脱扣器	具有过电流反时限保护特性
2	瞬时（电磁式）脱扣器	即电磁式脱扣，具有过电流瞬时动作保护特性
3	复式（热磁式）脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性，过电流瞬时动作保护特性



中国质量认证中心