



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2018CCC0305-2956878  
(任务编号)

产品名称：刀开关

型 号：H□□-2000/□0、H□□-2500/□0、  
H□□-3000/□0

检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 刀开关 型 号: HD13-2000/40、 HD13BX-2000/40、 HD13-2000/30 商 标: / 数 量: 11 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-09-25、2018-11-29 完成日期: 2018-12-10</p>	<p>委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区  生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区  生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
---	--


试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

H□□-2000/□0、H□□-2500/□0、H□□-3000/□0; Uimp:12kV; Ui:1140V;  
Ith: 3000A; Ue:AC415V; Ie: 2000A、2500A、3000A; Icw:50kA/1s; 使用  
类别: AC-20A; 3P、4P

主检:  日期: 2018-12-10

审核:  日期: 2018-12-24

签发:  日期: 2018-12-25

福建省产品质量检验研究院  
2018年12月25日



备注:

- 1.变更情况: 见附页;
- 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-040-10B2155-S(A2010CCC0305-950333);
- 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 3C 证书编号: 2003010305073660;
- 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);
- 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

附页：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
2	参数变更	HD13-3000/30; Ui:690V;lth:3000A;Ue:AC380V;Ie:3000A;Icw:50kA/1s;AC-20A;3P	H□□-2000/□0、H□□-2500/□0、H□□-3000/□0; Uimp:12kV; Ui:1140V; Ith: 3000A; Ue:AC415V; Ie: 2000A、2500A、3000A; Icw:50kA/1s; 使用类别: AC-20A; 3P、4P
3	安全件变更	绝缘材料操作手柄/绝缘件/聚酰胺 66 树脂 I PA66 乐清市白石绝缘制品厂	绝缘材料操作手柄/ 绝缘件/聚酰胺 66 树脂 PA66 乐清市白石绝缘制品厂 绝缘件/酚醛模塑料(黑) PF2A4-161 乐清市精源电气有限公司

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-18DQ2765
首页	√	1	02501-18DQ2765
报告组成	√	1	02501-18DQ2765
安全型式试验报告	√	20	02501-18DQ2765-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

