



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:ODM

申请编号：V2021CQC107502-803433
(任务编号)

产品名称：负荷开关

型号：HYGL-100





检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称：负荷开关 型号：HYGL-100/4 商 标：/</p> <p>样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2021-04-25 完成日期：2021-05-08</p>	<p>委托人：环宇集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象温州大桥工业区</p> <p>生产者：环宇集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象温州大桥工业区</p> <p>生产企业：环宇高科有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
---	---

试验结论：
 原获证(CQC20012277136)产品依据 GB/T 14048.3—2017 标准检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，本次送样品与原获证(CQC20012277136)除型号命名不同外，产品描述、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 HYGL-100/□□；Ui:1000V；Uimp:12kV；Ue:AC400V/AC690V；Ith:100A；Ie:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A；Icw:8kA/1s；Icm(峰值):13.6kA；使用类别:AC-22B；3P, 4P

主检： 	日期：2021-05-08	
审核： 	日期：2021-05-10	
签发： 	日期：2021-05-10	

备注：

ODM 认证	已获证书	ODM
委托人、生产者名称	环宇集团浙江高科股份有限公司	环宇集团有限公司
委托人、生产者地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象温州大桥工业区
型号	HUH1-100/□□	HYGL-100/□□
母证书编号	CQC20012277136	
母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院	

说明：本试验报告引用编号(申请编号)为：02501-20DQ0088(V2020CQC012030-729034)的报告，仅修改了委托人名称、地址，“02501-21DQ1540”报告除型号命名不同外，其余参数均一致。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-21DQ1540
首页	√	1	02501-21DQ1540
报告组成	√	1	02501-21DQ1540
安全型式试验报告	√	7	02501-21DQ1540-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

试验项目汇总表

序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I/1	温升	8.3.3.1	见报告 02501-20DQ0088
2	介电性能	8.3.3.2	
3	接通和分断能力	8.3.3.3	
4	验证介电性能	8.3.3.4	
5	泄漏电流	8.3.3.5	
6	验证温升	8.3.3.6	
7	操动器机构的强度	8.3.3.7	
II/8	操作性能	8.3.4.1	见报告 02501-20DQ0088
9	验证介电性能	8.3.4.2	
10	泄漏电流	8.3.4.3	
11	验证温升	8.3.4.4	
III/12	短时耐受电流	8.3.5.1	见报告 02501-20DQ0088
13	短路接通能力	8.3.5.2	
14	验证介电性能	8.3.5.3	
15	泄漏电流	8.3.5.4	
16	验证温升	8.3.5.5	
17	标志	5.2	见报告 02501-20DQ0088
18	接线端子的机械性能试验	GB/T 14048.1 中 8.2.4	
19	外壳防护等级	GB/T 14048.1 附录 C(N)	
21	灼热丝试验	7.1.2.2 及 GB/T14048.1 中 8.2.1.1.1	见报告 02501-20DQ0088
22	耐湿性能试验	GB/T14048.1 附录 K	见报告 02501-20DQ0088
23	电气间隙与爬电距离	7.1.7.1	见报告 02501-20DQ0088
	(以下空白)		

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地 址：福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电 话：(0591)83713982 83762052

传 真：(0591) 83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net