



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2952865

(任务编号)

产品名称: 熔断器式刀开关

型 号: HR3-200/3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




样品名称: 熔断器式刀开关 型号: HR3-200/3 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-09-18 完成日期: 2018-09-21	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
---	--


试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR3-200/3
 Uimp:12kV;Ui:1140V;
 Ue:AC380V; Ith=Ie:200A;
 额定限制短路电流:25kA;
 使用类别: AC-23B;
 极数:3P.

主检: 朱文华 签字:  日期: 2018-10-30

审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2018-10-30

签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-10-30



备注:
 1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
2. 额定冲击耐受电压 变更	6kV	12kV
3. 绝缘电压变更	690V	1140V

- 原 CCC 认可报告编号: C-040-10B3198-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: 2002010302026118;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

试验项目汇总表

序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I/1	温升	8.3.3.1	见 C-040-10B3198-S
2	介电性能	8.3.3.2	合格
3	接通和分断能力	8.3.3.3	见 C-040-10B3198-S
4	验证介电性能	8.3.3.4	
5	验证温升	8.3.3.6	
6	操动器机构的强度	8.3.3.7	
II/7	操作性能	8.3.4.1	
8	验证介电性能	8.3.4.2	见 C-040-10B3198-S
9	验证温升	8.3.4.4	
IV/10	熔断器保护的短路耐受能力	8.3.6.2.1a	
11	熔断器保护的短路接通能力	8.3.6.2.1b	见 C-040-10B3198-S
12	验证介电性能	8.3.6.3	
13	验证温升	8.3.6.5	
V/14	过载试验	8.3.7.1	
15	验证介电性能	8.3.7.2	见 C-040-10B3198-S
16	验证温升	8.3.7.4	
17	接线端子的机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	见 C-040-10B3198-S
18	抗非正常热和火试验	GB/T 14048.1 8.2.1.1	见 C-040-10B3198-S
19	耐湿热性能	GB/T 14048.1 附录 K	见 C-040-10B3198-S
	以下空白		