



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2019CCC0302-3199139
(任务编号)

产品名称：熔断器式隔离开关

型 号：HR6-630/3、HR6-800/3

检测机构：福建省产品质量检验研究院






<p>样品名称：熔断器式隔离开关 型号：HR6-800/3 商标：/ 数量：2台 样品来源：送样 收样日期：2019-05-27 完成日期：2019-06-24</p>	<p>委托人：环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者：环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业：环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
--	---

试验结论：依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HR6-630/3、HR6-800/3；Uimp:12kV；Ui:1140V； Ue:AC400V/690V；
 HR6-630/3：Ith=Ie:315A，400A，500A，630A；
 HR6-800/3：Ith=Ie:800A；Iq:50kA；使用类别：AC-22B；3P

主检： 	日期：2019-06-24
审核： 	日期：2019-07-09
签发： 	日期：2019-07-11



备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	增加熔断体的供应商	/	有填料封闭管式熔断体，RT16-3B/ 环宇集团浙江高科股份有限公司/ 2019010308167399 上联控集团有限公司/ 2018010308141071

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号)：02501-18DQ2675(A2018CCC0302-2882594)；

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

4.原 3C 证书编号：2003010302086572；

5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)；

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

