

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307672649

发证日期: 2022年04月20日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 HUM18LE-63,HUM18LE-63Y,HUM18LG-63,HUB9LE-63,HUB9LE-63Y,HUB9LG-63;Ui:500V;Uimp:4kV; Ue:AC230V(1P+N,2P),400V(3P,3P+N,4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A(一般型),25A,32A,40A,50A,63A(S型);瞬时脱扣类型:B型,C型,D型;Ics:7.5kA,Icn:10kA;I $\Delta$ n:30mA,50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,300mA(一般型),50mA(S型);额定剩余动作类型:A型,AC型(一般型),AC型(S型),热磁式;I $\Delta$ m:3000A;极数:1P+N(1个保护极,N极常通),2P,3P,3P+N(3个保护极,N极常通),4P;1P+N,3P+N不适用于隔离用,2P,3P,4P适用于隔离用
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心