

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307004134

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅



自我声明时间：2022-04-26

自我声明地点：浙江乐清

生产者签章

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004134

产品系列、型号、规格:

HUM18LE-63,HUM18LE-63Y,HUM18LG-63,HUB9LE-63,HUB9LE-63Y,HUB9LG-63;Ui:500V;Uimp:4kV;
Ue:AC230V(1P+N,2P),400V(3P,3P+N,4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A (一般型),25A,32A, 40A,50A,63A(S型);
瞬时脱扣类型:B型,C型,D型;Ics:7.5kA,Icn:10kA;I Δ n:30mA,50mA,75mA,100mA, 150mA,200mA,300mA(一般型),50mA(S型);
额定剩余动作类型:A型,AC型(一般型),AC型(S型),热磁式;I Δ m:3000A;极数:1P+N(1个保护极,N极常通),2P,3P,3P+N(3个保护极,N极常通),4P:1P+N,3P+N 不适用于隔离用,2P,3P,4P 适用于隔离用

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:



自我声明时间: 2022-04-26

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。