

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2012010309586590

发证日期: 2022年03月31日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	热过载继电器 JR20-10、16、25 ; Uimp : 8kV ; Ui:660V ; Ue:AC660V ; Ie:0.1~0.15A , 0.15~0.23A , 0.23~0.35A , 0.35~0.53A , 0.53~0.8A , 0.8~1.2A , 1.2~1.8A , 1.8~2.6A , 2.6~3.8A , 3.2~4.8A , 4.0~6.0A , 5.0~7.0A , 6.0~8.4A , 7.2~10A , 8.6~11.6A(JR20-10) ; Ie:3.6~5.4A , 5.4~8.0A , 8.0~12A , 10~14A , 12~16A , 14~18A(JR20-16) ; Ie:7.8~11.6A , 11.6~17A , 17~25A , 21~29A(JR20-25) ; 脱扣级别:10A ; 极数 : 3P 配用的辅助触头 : 1NO1NC ; Uimp : 6kV ; Ui:380V , Ith:6A , AC-15 : 380V/0.95A、220V/1.64A , DC-13 : 220V/0.15A、110V/0.3A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心